

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ  
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ»**

**(ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»)**

**Юридический адрес: 125009, г. Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1**

**Адрес места нахождения юридического лица: 123056, г. Москва,**

**ул. Зоологическая, д. 26 стр. 1**

**Филиал ЦЛАТИ по Ивановской области**

**ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

**153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. 9 Января, 7а**

**тел: (4932) 37-53-55, 37-32-63**

**e-mail: Ivanovo\_clati@mail.ru**

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.512271



**УТВЕРЖДАЮ**

**Заведующий лабораторией**

\_\_\_\_\_  
(подпись) С.В. Моторина

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.  
М.П.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ сточных и природных вод  
№ 15в/22 от «31» января 2022 г.**

1. Наименование и контактные данные Заказчика: МУП РМПО ЖКХ Ильинского муниципального района
2. Юридический адрес Заказчика: 155060, Ивановская обл., Ивановский р-н, п. Ильинское-Хованское, ул. Луговая, д. 3А
3. Фактический адрес осуществления деятельности Заказчика: Ивановская обл., Ильинский р-н, д. Хлебницы
4. Наименование объекта (предприятия): МУП РМПО ЖКХ Ильинского муниципального района
5. Акт отбора проб (Акт приёма-передачи проб): № 10/1 от 19.01.22
6. Объект испытаний: вода природная
7. Основание и цель отбора проб: заявка, производственный контроль
8. Тип проб: разовая
9. Дата и время отбора проб, дата и время получения проб: 19.01.22 г. – 19.01.22 г. 15<sup>55</sup>
10. Фактический адрес места осуществления деятельности ИЛ: 153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. 9 Января, 7а
11. Дата и время начала и окончания испытаний: 19.01.22 г. 16<sup>15</sup> – 30.01.22 г. 15<sup>00</sup>
12. Результаты исследований (испытаний) и измерений:

№ п/п	Место отбора, шифр проб	Наименование определяемого показателя	Результаты исследований (испытаний) и измерений с указанием погрешности (неопределённости), единицы измерения	НД на МИ
1	2	3	4	5
1	Проба № 22/1 скважина № 1/1 д. Хлебницы Ильинского района	Водородный показатель рН	8,10±0,20 ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2		Нитрат-ион	1,90±0,34 мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
3		Нитрит-ион	0,0330±0,0066 мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
4		Сухой остаток	420±38 мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
5		Мутность	2,3±0,32 Ем/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
6		Жесткость общая	3,50±0,32 <sup>0</sup> Ж	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
7		Цветность	6,3±2,5 градус цветности	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
8		Аммоний-ион	0,30±0,11 мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10
9		Медь	0,006±0,0018 мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06
10		Цинк	0,020±0,006 мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06



1	2	3	4	5
11	Проба № 22/1 скважина № 1/1 д. Хлебницы Ильинского района	Перманганатная окисляемость	2,50±0,25 мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
12		Свинец	<0,002 мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06
13		Марганец	0,040±0,008 мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06
14		Железо общее	<0,05 мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
15		Запах 20 °С	0 баллы	ПНД Ф 12.16.1-10
16		Запах 60 °С	0 баллы	ПНД Ф 12.16.1-10
17		Фторид-ион	1,30±0,31 мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002
18		Хлорид-ион	28,0±3,1 мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97
19		Сульфат-ион	29,0±5,8 мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2.159 - 2000

13. Приложение к протоколу испытаний (чертежи, эскизы и др. документы): Акт № 10/1 от 19.01.2022 г.

14. Средства измерений:


весы HTR-220CE VIBRA, зав. № 111852254, свидетельство № С-БО/20-02-2021/39535055 до 19.02.2022;  
иономер «И-130», зав. № 3413, свидетельство № С-БО/16-02-2021/38815402 до 15.02.2022;

анализатор жидкости «Флюорат-02-3М», зав. №4188, свидетельство № С-БО/15-09-2021/96491912 до 14.09.2022;

анализатор жидкости «АНИОН 4100», зав. №588, свидетельство № С-БО/20-08-2021/88089473 до 19.08.2022.

спектрофотометр UNICO, зав. № KRX16101611016, свидетельство № С-БО/14-07-2021/82232062 до 13.07.2022.

Лицо, ответственное за оформление протокола  
Зам. начальника отдела



О. И. Умнова

Протокол без разрешения ИЛ воспроизводить запрещается.

Результаты испытаний относятся только к пробам, прошедшим испытания\*

\* лаборатория не несет ответственности за стадию отбора проб (пробы, были предоставлены заказчиком), полученные результаты относятся к представленным заказчиком пробам.

Конец протокола