



АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2025 года № 61

Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района на отопительный период 2025-2026 годов

Руководствуясь Федеральным [законом](#) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным [законом](#) от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», [приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»](#), [приказом](#) Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Плана проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Ильинского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

**ВрИП Главы Ильинского
муниципального района**

А.В. Котлов

Приложение к постановлению
администрации Ильинского
муниципального района
от 26.03.2025 № 61

**Порядок (план)
действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
на территории Ильинского городского поселения Ильинского
муниципального района на отопительный период 2025-2026 годов.
(в том числе с применением электронного моделирования
аварийных ситуаций)**

1. Общие положения

1.1. Действие настоящего Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Ильинском городском поселении Ильинского муниципального района (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – Порядок) распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий (чрезвычайных ситуаций) в системах теплоснабжения между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, осуществляющими деятельность на территории муниципального района (далее - ресурсоснабжающие организации), управляющими организациями, обслуживающими жилищный фонд (далее - управляющие организации), собственниками зданий с непосредственной формой управления имуществом (далее - собственники зданий с НФУ), абонентами (потребителями коммунальных ресурсов) и администрацией Ильинского муниципального района.

1.2. В настоящем Порядке под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

1.3. К аварийной ситуации (чрезвычайной ситуации) на объектах теплоснабжения относится авария повлекшая нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °С в холодный период (теплый период - ниже +20 °С);

1.4. Основными целями настоящего Порядка являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Ильинского муниципального района;
- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района;
- снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района.

1.5. Отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление на период более 8 часов, считается аварией согласно приказу Минрегиона Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48 «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1.6. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, газовых, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, газовых, электрических сетях и системах водоотведения.

1.7. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

- содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;
- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;
- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;
- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;
- обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

1.8. Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы) (далее по тексту- ДС и (или) АВС (АДС) соответственно).

Состав АВС, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем ресурсоснабжающей организации.

1.9. Общую координацию действий ДС и (или) АВС (АДС) по ликвидации аварийной ситуации осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба Ильинского муниципального района (далее – ЕДДС района).

Сведения о телефонах ДС и (или) АВС (АДС) уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, собственниками зданий с НФУ в ЕДДС района.

1.10. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района : в соответствии с абзацем 2 пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в [подпункте "в" пункта 23](#) и [пунктах 55 и 56](#) требований к схемам теплоснабжения, не является обязательным.

2. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ при ликвидации аварийных ситуаций

2.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:

2.1.1. Принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

2.1.2. Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

2.1.3. Оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации,

передается в сроки, установленные [пунктом 6](#) Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении».

Диспетчер ДС и (или) АВС (АДС) сообщает:

- в ЕДДС района;
- диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;
- диспетчерским службам управляющих организаций, представителям собственников зданий с НФУ.

2.1.4. Обеспечить оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

2.1.5. По окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации, представителей собственников зданий с НФУ, ЕДДС района.

2.2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация, собственники зданий с НФУ обязаны обеспечить:

2.2.1. Информирование о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших ЕДДС района и соответствующую теплоснабжающую организацию, а также Службу-112.

2.2.2. Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.

2.2.3. Проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки.

2.2.4. После ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность ЕДДС района и соответствующую теплоснабжающую организацию.

2.3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения

аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, направляют в любое время суток в течение получаса своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

2.4. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, представитель собственников зданий с НФУ незамедлительно сообщают об аварии в ЕДДС района, в ДС и (или) АВС (АДС) района, а также Службу-112.

Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

2.5. В случае возникновения крупных аварий Глава Ильинского муниципального района (или лицо его замещающее) организует проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ильинского муниципального района (далее - Комиссия по ЧС и ОПБ района).

При возникновении аварий, которые по критериям (приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера») могут перерасти в ЧС, проводятся мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

- решением Комиссии по ЧС и ОПБ Ильинского муниципального района предлагается главе района введение режима функционирования «Повышенная готовность». Постановлением администрации Ильинского муниципального района вводится режим функционирования «Повышенная готовность» для соответствующих органов управления и привлекаемых

сил;

- при угрозе (или, и) возникновении чрезвычайной ситуации (далее по тексту – ЧС) (по временным критериям) решением Комиссии по ЧС и ОПБ Ильинского муниципального района предлагается ввести режим «Чрезвычайной ситуации». Постановлением администрации Ильинского муниципального района вводится режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (локального или муниципального характера) с соответствующим уровнем реагирования, в котором прописываются необходимые привлекаемые силы и средства, материальные и финансовые ресурсы для ликвидации ЧС.

3. Взаимодействие ДС и (или) АВС (АДС) при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплопотребления

3.1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и управляющие организации, представитель собственников зданий с НФУ в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС района.

3.2. При поступлении в ДС и (или) АВС (АДС) ресурсоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей ДС и (или) АВС (АДС) обязана незамедлительно:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;
- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителю предприятия и оперативному дежурному ЕДДС Ильинского муниципального района;
- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

3.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей/теплосетевой организации определяет:

- как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
- какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;
- когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;
- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.

3.4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей ДС и (или) АВС (АДС) теплоснабжающей организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам управляющих организаций, представителей собственников зданий с НФУ, попавших в зону аварии, ЕДДС района.

3.5. Отключение отопления домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами управляющих организаций, собственников зданий с НФУ.

3.6. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

3.7. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;
- организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.

3.8. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, создается оперативный штаб (оперативная группа) при Комиссии по ЧС и ОПБ района для оперативного принятия мер в целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального комплекса Ильинского муниципального района либо для оценки обстановки, координации сил единой системы в зоне чрезвычайной ситуации, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

3.9. Взаимодействие служб по локализации и ликвидации возможных аварий в системах газоснабжения, газопотребления Ильинского муниципального района определяется планом взаимодействия.

При аварийном прекращении подачи природного газа на котельные, не имеющие резервного топлива:

а) газоснабжающая (газораспределительная) организация:

- предпринимает действия по восстановлению подачи природного газа на котельную;

- оповещает потребителя природного газа о возникновении аварийного прекращения подачи природного газа.

б) теплоснабжающая организация:

- осуществляет мероприятия по поддержанию давления и циркуляции теплоносителя в тепловой сети;

- оповещает потребителей тепловой энергии (покупателей тепловой энергии - при отпуске тепловой энергии с коллекторов котельных), органы местного самоуправления в лице ЕДДС Ильинского муниципального района о возникновении прекращения теплоснабжения;

- контролирует температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. При ее снижении ниже $+8^{\circ}\text{C}$, а также при наличии информации о невозможности возобновления подачи природного газа и возобновления теплоснабжения, опорожняет тепловые сети с целью недопущения их размораживания;

- при восстановлении подачи природного газа возобновляет теплоснабжение потребителей и отпуск тепловой энергии в тепловую сеть покупателей тепловой энергии.

в) администрация Ильинского муниципального района:

- осуществляет мониторинг возникшей ситуации и координацию действий задействованных сил и средств организаций муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организует развертывание пункта временного размещения и питания населения на время ликвидации ситуации отсутствия теплоснабжения.

4. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

(в соответствии с п. 8.3.1. Приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024

№ 2234 не подлежит опубликованию в СМИ)

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе котельных и тепловых сетей могут послужить:

- перебои (аварии) в электроснабжении;
- перебои (аварии) в водоснабжении;
- перебои (аварии) в газоснабжении;
- износ оборудования;
- неблагоприятные погодные-климатические явления;
- человеческий фактор.

Вид аварийной ситуации	Причина аварии	Масштаб аварии и последствия	Уровень реагирования
Остановка котельной	Прекращение подачи электроэнергии	Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, угроза	Объектовый, муниципальный

		размораживания тепловых сетей и отопительных систем	
Остановка котельной	Прекращение подачи воды на котельную	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, угроза размораживания тепловых сетей и отопительных систем	Объектовый, муниципальный
Остановка котельной	Снижение температурного режима в связи с отсутствием нормативного неснижаемого запаса топлива из-за угрозы срыва поставки топлива	Снижение температуры подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температурного режима в зданиях и жилых домах	Объектовый, муниципальный
Разрыв тепловых сетей	Предельный износ, гидродинамические удары	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных систем	муниципальный
Прорыв сетей водоснабжения	Предельный износ, повреждение на трассе	Прекращение подачи воды в системе водоснабжения и как следствие отсутствие	муниципальный

		циркуляции в системах теплоснабжения	
--	--	--------------------------------------	--

Сценарий наиболее вероятных аварий и мероприятия по их устранению.

№ п/ п	Вероятные аварии	Мероприятия
1	Аварии в электрических сетях вызванные повреждением (разрушением) питающих линий электропередачи, подстанций.	1. Заблаговременная разработка необходимой правовой базы и планирующих документов. 2. Доведение информации до главы района, ЕДДС, ДС, АВС организаций. 3. Сбор руководящего состава администрации района, руководителей ресурсоснабжающей организации (далее по тексту - РСО), КЧС и ОПБ. 4. Информирование населения об аварии и потребителя о возникновении аварийного прекращения подачи электроэнергии. 5. При необходимости ввод режимов «Повышенная готовность», «Чрезвычайная ситуация». 6. Развертывание оперативного штаба. 7. Выполнение мероприятий согласно Порядка и плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте организации. 7.1. При возникновении повреждения или для его обнаружения и проведения земляных работ в любое время суток после звонка об аварийной ситуации в течении 30 минут на место повреждения выезжают специалисты для локализации и устранения аварии. 7.2. После обнаружения повреждения и локализации его распространения, отключение поврежденного участка электропередачи (подстанции) проводится срочный ремонт или

		замена вышедшего из строя оборудования, а также восстановление нормальной подачи в кратчайший срок электроэнергии на котельную. 7.3. При необходимости для восстановления электроснабжения использовать резервные источники бесперебойного питания. 7.4. На выведенном из работы участке линии электропередач производится отключение абонентов, после чего аварийно-восстановительная служба электросетевой организации приступает к выполнению к выполнению аварийно-восстановительных работ. 7.5. Проводится обеспечение необходимыми материально-техническими средствами. 8. При необходимости проводится эвакуация пострадавшего населения. 9. Организуется информирование главы района, ЕДДС, УК, собственников жилья о завершении работ по ликвидации аварии (ЧС).
2	Аварии в коммунальных отопительных котельных вызванные повреждением котла, насосов, подогревателей.	1. Заблаговременная разработка необходимой правовой базы и планирующих документов. 2. Доведение информации до главы района, ЕДДС, ДС, АВС организации, членов КЧС и ОПБ района. 3. Сбор руководящего состава администрации района, руководителей ресурсоснабжающей организации (далее по тексту - РСО), КЧС и ОПБ. 4. Информирование населения об аварии и потребителя о возникновении аварийного прекращения подачи тепла. 5. При необходимости ввод режимов «Повышенная готовность», «Чрезвычайная ситуация». 6. Развертывание оперативного штаба. 7. Выполнение мероприятий согласно Порядка и плана мероприятий по локализации ликвидации последствий аварий на объекте организации. 7.1. При возникновении повреждения или для его обнаружения в любое время суток после звонка об аварийной ситуации в течении 30 минут на

		место повреждения выезжают специалисты для локализации и устранения аварии. 7.2. После обнаружения повреждения и локализации его распространения, проводится демонтаж котла (насосов, подогревателей) проводится срочный ремонт или замена вышедшего из строя оборудования, а также восстановление нормальной подачи в кратчайший срок тепла к потребителям. 7.3. На выведенном из работы участке теплоснабжения производится отключение абонентов, после чего аварийно-восстановительная служба теплоснабжающей организации приступает к выполнению к выполнению аварийно-восстановительных работ. 7.4. Проводится обеспечение необходимыми материально-техническими средствами. 7.5. При необходимости для восстановления теплоснабжения использовать передвижную котельную. 8. При необходимости проводится эвакуация пострадавшего населения. 9. Организуется информирование главы района, ЕДДС, УК, собственников жилья о завершении работ по ликвидации аварии (ЧС).
3	Аварии на тепловых сетях вызванные повреждением трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций.	1. Заблаговременная разработка необходимой правовой базы и планирующих документов. 2. Доведение информации до главы района, ЕДДС, ДС, АВС организаций, членов КЧС и ОПБ района. 3. Сбор руководящего состава администрации района, руководителей ресурсоснабжающей организации (далее по тексту - РСО), КЧС и ОПБ. 4. Информирование населения об аварии и потребителя о возникновении аварийного прекращения подачи тепла. 5. При необходимости ввод режимов «Повышенная готовность», «Чрезвычайная ситуация».

		6. Развертывание оперативного штаба. 7. Выполнение мероприятий согласно Порядка и плана мероприятий по локализации ликвидации последствий аварий на объекте организации. 7.1. При возникновении повреждения или для его обнаружения и проведения земляных работ в любое время суток после звонка об аварийной ситуации в течении 30 минут на место повреждения выезжают специалисты для локализации и устранения аварии. 7.2. После обнаружения повреждения и локализации его распространения, отключение поврежденного участка трубопровода, проводится срочный ремонт или замена вышедшего из строя оборудования, а также восстановление нормального теплоснабжения в кратчайший срок. 7.3. На выведенном из работы участке теплосети производится отключение абонентов и через спускные устройства дренируется вода из трубопровода, после чего аварийно-восстановительная служба теплоснабжающей организации приступает к выполнению аварийно-восстановительных работ. 7.4. Проводится обеспечение необходимыми материально-техническими средствами. 7.5. При необходимости для восстановления теплоснабжения использовать передвижную котельную. 8. При необходимости проводится эвакуация пострадавшего населения. 9. Организуется информирование главы района, ЕДДС, УК, собственников жилья о завершении работ по ликвидации аварии (ЧС).
4	Аварии на водопроводных сетях вызванные	1. Заблаговременная разработка необходимой правовой базы и планирующих документов. 2. Доведение информации до главы района,

повреждением трубопроводов, выходом из строя погружных скважинных электронасосов на артезианских скважинах	ЕДДС, ДС, АВС организаций. 3. Сбор руководящего состава администрации района, руководителей ресурсоснабжающей организации (далее по тексту - РСО), КЧС и ОПБ. 4. Информирование населения об аварии и потребителя о возникновении аварийного прекращения подачи воды. 5. При необходимости ввод режимов «Повышенная готовность», «Чрезвычайная ситуация». 6. Развертывание оперативного штаба. 7. Выполнение мероприятий согласно Порядка и плана мероприятий по локализации ликвидации последствий аварий на объекте организации. 7.1. При возникновении повреждения или для его обнаружения и проведения земляных работ в любое время суток после звонка об аварийной ситуации в течении 30 минут на место повреждения выезжают специалисты для локализации и устранения аварии. 7.2. После обнаружения повреждения и локализации его распространения, отключение поврежденного участка трубопровода (насоса), проводится срочный ремонт или замена вышедшего из строя оборудования, а также восстановление нормального водоснабжения в кратчайший срок. 7.3. На выведенном из работы участке трубопровода производится отключение абонентов, после чего аварийно-восстановительная служба гарантирующей организации приступает к выполнению аварийно-восстановительных работ. 7.4. Проводится обеспечение необходимыми материально-техническими средствами. 7.5. При необходимости организовать подвоз
---	--

		воды. 8. При необходимости проводится эвакуация пострадавшего населения. 9. Организуется информирование главы района, ЕДДС, УК, собственников жилья о завершении работ по ликвидации аварии (ЧС).
5	Аварии в газовых сетях вызванные повреждением технических устройств (оборудования), трубопроводных сетей	1. Заблаговременная разработка необходимой правовой базы и планирующих документов. 2. Доведение информации до главы района, ЕДДС, ДС, АВС организаций. 3. Сбор руководящего состава администрации района, руководителей ресурсоснабжающей организации (далее по тексту - РСО), КЧС и ОПБ. 4. Информирование населения об аварии и потребителя природного газа о возникновении аварийного прекращения подачи природного газа. 5. При необходимости ввод режимов «Повышенная готовность», «Чрезвычайная ситуация». 6. Развертывание оперативного штаба. 7. Выполнение мероприятий согласно Порядка и плана мероприятий по локализации ликвидации последствий аварий на объекте организации. 7.1. При возникновении повреждения или для его обнаружения и проведения земляных работ в любое время суток после звонка об аварийной ситуации в течении 30 минут на место повреждения выезжают специалисты для локализации и устранения аварии. 7.2. После обнаружения повреждения и локализации его распространения, отключение поврежденного участка трубопровода (насоса), проводится срочный ремонт или замена вышедшего из строя оборудования, а также восстановление нормальной подачи в кратчайший срок природного газа на котельную. 7.3. На выведенном из работы участке

		трубопровода производится отключение абонентов, после чего аварийно-восстановительная служба приступает к выполнению работ. 7.4. Проводится обеспечение необходимыми материально-техническими средствами. 7.5. При необходимости для восстановления теплоснабжения осуществить перевод на резервное топливо, использовать передвижную котельную. 8. При необходимости проводится эвакуация пострадавшего населения. 9. Организуется информирование главы района, ЕДДС, УК, собственников жилья о завершении работ по ликвидации аварии (ЧС).
--	--	---

5. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении.

5.1. Организация взаимодействия теплоснабжающих организаций, тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих, газоснабжающих организаций, способствующих выполнению контрактов (договоров) по подаче тепловой энергии потребителю, осуществляется в единой системе обеспечения теплоснабжения и определяется заключением между организациями, ежегодно до начала отопительного периода, соглашения об управлении системой теплоснабжения.

5.2. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения.

Наименование муниципального	Наименование формирований	Количество	Состав и дислокация	
			силы	средства

образования				
Гаврилово-Посадский муниципальный район	АО «Тейковское ПТС»			
	Аварийная бригада	Бригада – 2 ед.	8 чел.	Автомобиль – 1 ед.; Сварочный аппарат – 1 ед.

5.3. Сведения о телефонах ДС и (или) АВС (АДС) тепло-, газо-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций.

№ п/п	Наименование организации	Номер телефона
1	Единый номер вызова экстренных служб	112
2	Единая дежурно-диспетчерская служба Ильинского муниципального района	8 (49355) 2-17-09
Аварийно-восстановительные службы РСО		
3	АО «Тейковское ПТС»	тел. 8-49-343 2-21-02, 8-49-343-2-29-61
4	МУП «Ильинское ЖКХ»	тел. 8-493-53-2-17-37
5	ПАО «Россети Центр и Приволжье» филиал «Ивэнерго»	тел. диспетчер ЦДС 8(49353)3-33-99
	АО «Газпром газораспределение Иваново»	8 (49353) 2-14-80
Дежурно-диспетчерские службы управляющих организаций		
	ООО "Ильинское ЖКХ»	8 (49353) 2-12-80

5.4. Состав и дислокация сил и средств (в соответствии с п. 8.3.1. Приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 не подлежит опубликованию в СМИ).

№ п/п	Наименование	Место дислокации (адрес)	Силы и средства	
			Личный состав	Техника
1	ЕДДС района	Ивановская область, п.Ильинское- Хованское, ул. Советская, д.2	5	-
Бригада по ликвидации аварий на электросетях - 1 ед. (по вызову)				
2	ПАО «Россети Центр и Приволжье» филиал «Ивэнерго»	Ивановская область, с. Аньково, ул. Садовая, д. 1а	2	2
Бригады по ликвидации аварий на теплосетях и котельных – 2 ед. (по вызову)				
3	АО «Тейковское ПТС»	Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское- Хованское, ул. Школьная, д. 18	6	2
Бригада по ликвидации аварий в водопроводных сетях - 1 ед. (по вызову)				
4	МУП «Ильинское ЖКХ»	Ивановская область, п.Ильинское- Хованское, ул. Советская, д. 10	4	1

Ресурсоснабжающая организация АО «Тейковское ПТС» является одновременно теплоснабжающей и теплосетевой организацией. Соглашения об управления системами теплоснабжения не заключались.

6. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения).

В случае аварии (ЧС) на объектах теплоснабжения:

- проводится оповещение населения всеми имеющимися способами;
- организуется дежурство сил и средств ПЧ-43 ГПС Ивановской области;
- организуется дежурство сил и средств ОП № 19 МО МВД России «Тейковский»;
- организуется дежурство сил и средств бригады скорой помощи ОБУЗ «Ильинской ЦРБ»;
- при необходимости организуется дежурство сил и средств АО «Тейковское ПТС»;
- при необходимости организуется дежурство сил и средств МУП МУП «Ильинское ЖКХ»;
- при необходимости организуется дежурство сил и средств филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» и АО «Объединенные электрические сети».

В соответствии с постановлением администрации Ильинского муниципального района от 25.08.2014 № 338 «О создании пунктов временного размещения населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории Ильинского муниципального района»

Перечень организаций, на базе которых создаются пункты временного размещения эвакуируемого населения из зоны возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ильинского муниципального района:

155060, Ивановская область, п. Ильинское-Хованское, ул.Школьная, д.10

7. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

7.1 Порядок организации материально-технического обеспечения

Запасы материально – технических ресурсов определены постановлением администрации Ильинского муниципального района от района от 08.02.2017 №30 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 20.04.2016 №102

«О порядке создания, хранения и использования резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ильинского муниципального района», постановлением администрации Ильинского муниципального района от 17.05.2006 №188 «О создании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны».

При отсутствии в муниципальном фонде материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ильинского муниципального района Ивановской области юридические лица - предприятия Ильинского муниципального района, осуществляющие на законных основаниях эксплуатацию муниципальных объектов, могут обратиться в Департамент ЖКХ Ивановской области за предоставлением государственной услуги «Предоставление материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства».

7.2 Порядок организации инженерного обеспечения

Мероприятия по организации инженерного обеспечения:

- определение технического состояния наземных тепловых сетей;
- проходимость местности на маршрутах движения сил локализации и ликвидации аварии (ЧС);
- определение места, границы и характера разрушений, завалов, прорывов (обрывов), образовавшихся в зоне аварии (ЧС);
- определение состояния системы теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций в зоне аварии (ЧС).

Инженерное обеспечение тепловых сетей включает в себя различные компоненты и устройства:

- тепловые источники: котельные установки, тепловые насосы или другие составляющие для производства тепловой энергии;
- теплообменники: устройства обеспечивают передачу тепла от тепловых источников, которые затем распределяется по сети для обеспечения отопления или горячего водоснабжения;
- трубопроводы и теплоизоляция: система трубопроводов включает в себя трубы различных диаметров и из разных материалов (чаще всего стальные или полиэтиленовые), которые транспортируют теплоноситель от источника к потребителям. Теплоизоляция предназначена для минимизации теплопотерь в процессе транспортировки;

- регулирующие и защитные устройства: вентили, насосы, клапаны и автоматические системы контроля и управления, обеспечивающие стабильное функционирование и безопасность тепловых сетей;

- информационно-измерительное оборудование: счётчики тепловой энергии, датчики давления, температуры и другие устройства, необходимые для мониторинга и учёта потребления тепловой энергии, а также для диагностики и управления работой системы.

Инженерное оборудование теплосетей обслуживается и эксплуатируется в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

7.3. Порядок организации финансового обеспечения

Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения осуществляется за счет основной деятельности организаций и предприятий, на уровне района определено постановлением администрации Ильинского муниципального района от 31.10.2019 №319 «Об утверждении Порядка создания, использования и восполнения резервов финансовых ресурсов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации Ильинского муниципального района от 27.11.2012 №397 «Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда администрации Ильинского муниципального района».

Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения локального (объектового) уровня осуществляется за счет финансовых средств АО «Тейковское ПТС» задействованных в аварийно- восстановительных работах.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий (ЧС) на объектах теплоснабжения осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и администрации Ильинского муниципального района на очередной финансовый год.